

安徽气动闸阀

生成日期：2025-10-28

可以有AI反馈信号，可以由DO或AO控制，比较见于大管道和风阀等。开关形式：电动阀的驱动一般是用电机，开或关动作完成需要一定的时间模拟量的，可以做调节。工作性质：电动阀的驱动一般是用电机，比较耐电压冲击。电磁阀是快开和快关的，一般用在小流量和小压力，要求开关频率大的地方电动阀反之。电动闸阀的开度可以控制，状态有开、关、半开半关，可以控制管道中介质的流量而电磁阀达不到这个要求。 气动闸阀：借助压缩空气驱动的阀门。闸阀是一种常见的启闭阀，利用闸板（即启闭件，在闸板中启闭件称为闸板或闸门，闸座称为闸板座）来接通（全开）或截断（全关）管路中的介质。它不允许作为截流用，使用中应避免将闸板微量开启，因高速流动的介质的冲蚀会加速密封面的损坏。闸板在垂直于闸门座通道中心线的片面作为升降运动，象闸门一样截断管路中的介质，故称做闸阀。闸阀，就选上海精一电站阀门有限公司，有想法的可以来电咨询！安徽气动闸阀



设计与制造 GB/T12234 ASME B16.34结构长度 JB/T3595接口连接尺寸 JB/T3595 GB/T12224检验与试验 JB/T3595 MSS SP61压力与温度基准 JB/T3595 ANSI B16.34 JB/T 3595-2002电站阀门 一般要求JB/T 5263-2005 电站阀门铸钢件技术条件JB/T 4018 电站阀门 型号编制方法DL 959-2005 电站锅炉安全阀应用导则DLT 531-1994电站高温高压截止阀闸阀技术条件DLT 641-2005 电站阀门电动执行机构DLT 850-2004 电站配管GB 10869 电站调节阀技术条件GB/T 10868-2005 电站减温减压阀。
安徽气动闸阀上海精一电站阀门有限公司为您提供闸阀，有想法可以来我司咨询！



国标闸阀的执行标准结构长度应为GB12221-89法兰尺寸GB9113-2000 JB79-94压力-温度GB9131设计/制造GB12234-94试验-检验GB/T13927 HB/T9092

国标闸阀的压力试验(Mpa)公称压力1.62.546.41016强度试验2.43.869.61524水密封试验1.82.84.471118上密封试验1.82.84.47.041118气密封试验0.4-0.

设计参数：设计、制造GB/T12234-2007法兰连接JB/T79-94GB9113-2000结构长度GB12221-89公称通径DN15~DN150mm公称压力PN1.62.54.0MPa

闸阀一般由阀杆、阀体、阀盖、闸板、驱动装置及其他零件（紧固件、阀杆螺母、密封填料）组成，下面逐一介绍其结构：阀杆闸阀阀杆按运动形式分为明杆（升降轴）和暗杆（旋转轴），闸阀因此而分为明杆闸阀和暗杆闸阀两种。1、明杆闸阀。手轮（或其他驱动装置）固定在阀杆螺母上，当手轮（或其他驱动装置）转动带动阀杆螺母旋转时，阀杆作上下移动，从而带动闸阀作升降运动而启闭管路。暗杆闸阀由于阀杆螺纹部分和阀杆螺母均在阀腔内部与介质接触，因而，易受介质腐蚀，阀杆螺纹等难于润滑。上海精一电站阀门有限公司为您提供
闸阀，有需求可以来电咨询！



阀门安装要点

1)、安装位置、高度、进出口方向必须符合设计要求，连接应牢固紧密。2)、安装在保温管道上的各类手动阀门，手柄均不得向下。3)、阀门安装前必须进行外观检查，阀门的铭牌应符合现行国家标准《通用阀门标志》GB 12220的规定。对于工作压力大于1.0 MPa 及在主管上起到切断作用的阀门，安装前应进行强度和严密性能试验，合格后方准使用。强度试验时，试验压力为公称压力的1.5倍，持续时间不少于5min，阀门壳体、填料应无渗漏为合格。严密性试验时，试验压力为公称压力的1.1倍；试验压力在试验持续的时间应符合GB 50243标准要求，以阀瓣密封面无渗漏为合格。4)、手轮、手柄及传动机构均不允许作起吊用，严禁碰撞。5)、带传动机构的闸阀，按产品使用说明书的规定安装。

上海精一电站阀门有限公司致力于提供闸阀，欢迎您的来电！安徽气动闸阀

上海精一电站阀门有限公司闸阀值得放心。安徽气动闸阀

石化应用井口装置用阀：石油、天然气井口装置用阀主要为符合美国API6A标准的单闸板或双闸板、有导流孔或无导流孔的锻钢平行式闸阀、泥浆阀、角式节流阀、油田平行式调节阀、油田直通式止回阀、注水聚合物平行式闸阀、卡箍式平行闸阀、先导式安全阀和止回阀。石油、天然气井口装置用电动阀门的公称压力级为API2000psi、3000psi、5000psi、10000psi、15000psi、20000psi、公称通径为DN46~228mm(113/16in~9in)、温度等级为K(-60~182℃)、L(-42~182℃)、P(-29~182℃)、R(室温)、S(-18~166℃)、T(-18~182℃)、U(-18~121℃)、V(2~121℃)、材料要求为AA、BB、CC、DD、EE、FF、HH、材料性能要求按36K、45K、60K、75K、产品技术要求按PSL1(产品规范等级1)、PSL2(产品规范等级2)、PSL3(产品规范等级3)、PSL4(产品规范等级4)。安徽气动闸阀

上海精一电站阀门有限公司办公设施齐全，办公环境优越，为员工打造良好的办公环境。精一电站阀是上海精一电站阀门有限公司的主营品牌，是专业的电站阀门，排渣阀，高温高压闸阀，美标截止阀，空排止回阀，水泵的销售，主导产品有高温高压电站阀门、排渣阀、水封阀、真空阀、水压试验堵阀、空排止回阀、美标阀、高中低压阀门、大型蝶阀及新型球阀、水力控制阀等，产品经上海市机电产品检测中心及通用机械产品检测鉴定合格，广泛应用于石化、电力系统、制药、食品、石油、天然气、钢铁、市政工程、环保等行业，并远销巴基斯坦、印尼、马来西亚等国，深受用户好评。公司，拥有自己**的技术体系。公司以用心服务为重点价值，希

望通过我们的专业水平和不懈努力，将电站阀门, 排渣阀, 高温高压闸阀, 美标截止阀, 空排止回阀, 水泵的销售，主导产品有高温高压电站阀门、排渣阀、水封阀、真空阀、水压试验堵阀、空排止回阀、美标阀、高中低压阀门、大型蝶阀及新型球阀、水力控制阀等，产品经上海市机电产品检测中心及通用机械产品检测鉴定合格，广泛应用于石化、电力系统、制药、食品、石油、天然气、钢铁、市政工程、环保等行业，并远销巴基斯坦、印尼、马来西亚等国，深受用户好评。等业务进行到底。自公司成立以来，一直秉承“以质量求生存，以信誉求发展”的经营理念，始终坚持以客户的需求和满意为重点，为客户提供良好的电站阀，高温闸阀，美标截止阀，空排止回阀，从而使公司不断发展壮大。